

Dotazy a odpovědi:

demontáž stávajících rozvodů EI - není zahrnuto ve slepém rozpočtu a je potřeba vědět rozsah demontáže - počet světel, zásuvek, vypínačů, délky stávajícího kabelového vedení a zda budou původní drážky využity pro nové vedení a v jakém množství. O rozsahu demontáže si případný zájemce mohl udělat představu při prohlídce objektů. Orientační objem demontáže kabelů lze také posoudit dle objemu nové kabeláže. Počet demontovaných světel bude odpovídat orientačně počtu světel nových.

Pokud se dodrží vše dle PD lze využít mj i stávajících drážek.

- **stávající konstrukce stěn a stropů** - z jakého materiálu je nosné zdivo, zdivo příček a konstrukce stropů. [Synkova – cihelné zdivo](#), [Stamicova – panel](#)

- **zapravení instalačních drážek** - jak staré, tak i původní drážky se budou zapravovat včetně omítek a malby - jaké jsou stávající omítky (štukové?) a do jaké míry

[Ano zapravení drážek – stávající jsou štukové omítky](#)

bude probíhat finální malba - jen kolem zapravovaných konstrukcí? [Ano](#)

- **fakturace prací** - bude možno vystavit v průběhu stavby dílčí faktury na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací od dozoru investora nebo bude jen konečná faktura?

[fakturace prací - bude možno vystavit v průběhu stavby dílčí faktury na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací od dozoru investora nebo bude jen konečná faktura?](#)

V položkovém rozpočtu jsou položky k rozvaděčům a to dozbrojení. Bohužel jsem ale v projektové dokumentaci nenašla žádnou specifikaci

Dle autora PD jsou tyto informace [uvedené v souborech č. 19.036.2 \(Stamicova\) a 19035.2 \(Synkova\)](#)

prosím o doplnění PD o schéma rozvaděče na akci "**Rekonstrukce elektroinstalace Stamicova**".

v TZ je na str. 9 poslední odstavec informace o rozvaděči. Věta začíná: Jelikož jsou rozvaděče výrobky, pak není součástí této projektové dokumentace pro provádění..... atd... + konec věty povinnost dodat schémata dopadá na zhotovitele.