

Dotazy a odpovědi:

demontáž stávajících rozvodů EI - není zahrnuto ve slepém rozpočtu a je potřeba vědět rozsah demontáže - počet světel, zásuvek, vypínačů, délky stávajícího kabelového vedení a zda budou původní drážky využity pro nové vedení a v jakém množství. [O rozsahu demontáže si případný zájemce mohl udělat představu při prohlídce objektů. Orientační objem demontáže kabelů lze také posoudit dle objemu nové kabeláže](#) Počet demontovaných světel bude odpovídat orientačně počtu světel nových.

[Pokud se dodrží vše dle PD lze využít mj i stávajících drážek.](#)

- **stávající konstrukce stěn a stropů** - z jakého materiálu je nosné zdivo, zdivo příček a konstrukce stropů. [Synkova – cihelné zdivo, Stamicova – panel](#)

- **zapravení instalačních drážek** - jak staré, tak i původní drážky se budou zapravovat včetně omítek a malby - jaké jsou stávající omítky (štukové?) a do jaké míry

[Ano zapravení drážek – stávající jsou štukové omítky](#)

[bude probíhat finální malba - jen kolem zapravovaných konstrukcí ? Ano](#)

- **fakturace prací** - bude možno vystavit v průběhu stavby dílčí faktury na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací od dozoru investora nebo bude jen konečná faktura?

[fakturace prací - bude možno vystavit v průběhu stavby dílčí faktury na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací od dozoru investora nebo bude jen konečná faktura?](#)

V položkovém rozpočtu jsou položky k rozvaděčům a to dozbrojení. Bohužel jsem ale v projektové dokumentaci nenašla žádnou specifikaci

Dle autora PD jsou tyto informace [uvedené v souborech č. 19.036.2 \(Stamicova\) a 19035.2 \(Synkova\)](#)